

Piekary Śląskie, 15.05.2020 r.

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. dr. Janusza Daaba
w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Seksja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-27/2020

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **Dostawy filtrów powietrza.**
Ogłoszenie nr 534170-N-2020 z dnia 2020-04-24 r.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, do niniejszego postępowania, wpłynęły wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które zamawiający poniżej odpowiada:

PYTANIE NR 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie kart katalogowych bądź metryczek filtrów dla poz. 13-16 oraz poz. 21-24.

Podane przez Państwa informacje nie są wystarczające do prawidłowego skalkulowania oferty.

Czy odpowiedź dot. poz. 13-14 oznacza że prawidłowy przepływ dla 1 szt. filtra to 500 m³/h ?, poz. 15-16 to 250 m³/h ?

Prosimy o podanie prawidłowego przepływu dla 1 szt. filtrów w poz. 21-24.

Odpowiedź:

Pozycja 13 i 14 (po jednej sztuce filtra) łącznie 4000m³/h – metryczka filtra:

	1. stopień filtracji	2. stopień filtracji
Größe / Wymiary (mm)		592 x 592 x 55
Anzahl / Ilość		1
Größe / Wymiary (mm)		592 x 287 x 55
Anzahl / Ilość		1
Filterklasse / Klasa filtru		F9
Filtermedium / Materiał filtracyjny		Włókno szklane
Volumenstrom / Strumień objętości (m ³ /h)		4000
Anfangsdruckverlust / Początkowy spadek ciśnienia (Pa)		100
Enddruckverlust / Końcowy spadek ciśnienia (Pa)		300
Letzter Filterwechsel / Ostatnia wymiana filtru		

Pozycja 15 i 16 (po jednej sztuce filtra) łącznie 4000m³/h – metryczka filtra:

	1. stopień filtracji	2. stopień filtracji
Große / Wymiary (mm)	592 x 490 x 55	
Anzahl / Ilość	1	
Große / Wymiary (mm)	592 x 287 x 55	
Anzahl / Ilość	1	
Filterklasse / Klasa filtru	F7	
Filtermedium / Materiał filtracyjny	Włókno szklane	
Volumenstrom / Strumień objętości (m ³ /h)	4000	
Anfangsdruckverlust / Początkowy spadek ciśnienia (Pa)	100	
Enddruckverlust / Końcowy spadek ciśnienia (Pa)	300	
Letzter Filterwechsel / Ostatnia wymiana filtru		

Pozycja 21 (2 filtry) łącznie 4770m³/h – metryczka filtra:

**Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna nr 14299/11
SEKCJA NR 1 – FILTR NAWIEWU**

Typ urządzenia	-	G-HYGIENOS-I-03-SE-FB7/FEC/WCC/PF/FB9-L-S	
Producent	-	[REDACTED]	
Rok produkcji	-	2011 r.	
SFP [kW/(m ³ /s)]	-	NAWIEW 2,54	WYWIEW 1,77
Filtr kompaktowy	-	F7 600x400x80 /x2	
Wydajność powietrza [m ³ /h]	-	4770	
Końcowa różnica ciśnień [Pa]	-	300	

Pozycja 22 (2 filtry) łącznie 4770m³/h – metryczka filtra:

**Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna nr 14299/11
SEKCJA NR 3 – WENTYLATOR NAWIEWU + FILTR WTÓRNY**

Wydajność [m ³ /h]	-	4770
Spręż dyspozycyjny [Pa]	-	800
Spręż całkowity [Pa]	-	1550
Typ wentylatora	-	RH 35C
Obroty wentylatora [1/min]	-	3261 przy 56,42 Hz (maks. 64,00 Hz)
Typ silnika	-	ABA 112M-2
Moc silnika [KW]	-	4,00
Obroty silnika [1/min]	-	2890
Natężenie prądu [A]	-	7,72
Napięcie [V]	-	400
Filtr kompaktowy	-	F9 600x400x80 /x2
Końcowa różnica ciśnień [Pa]	-	350

Pozycja 23 (2 filtry) łącznie 5480m³/h – metryczka filtra:

Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna nr 14300/11 SEKCJA NR 3 – WENTYLATOR NAWIEWU + FILTR WTÓRNY

Wydajność [m ³ /h]	-	5480
Spręż dyspozycyjny [Pa]	-	800
Spręż całkowity [Pa]	-	1550
Typ wentylatora	-	RH 45C
Obroty wentylatora [1/min]	-	2392 przy 82,48 Hz (maks. 85,00 Hz)
Typ silnika	-	2SIE 112 M4
Moc silnika [KW]	-	4,00
Obroty silnika [1/min]	-	1450
Natężenie prądu [A]	-	8,40
Napięcie [V]	-	400
Filtr kompaktowy	-	F9 650x580x80 /x2
Końcowa różnica ciśnień [Pa]	-	350

Pozycja 24 (4 filtry) łącznie 5480m³/h – metryczka filtra:

Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna nr 14300/11 SEKCJA NR 1 – FILTR NAWIEWU

Typ urządzenia	-	G-HYGIENOS-I-03-SE-FB7/FEC/WCC/PF/FB9-R-S	
Producent	-	[REDAKOWANE]	
Rok produkcji	-	2011 r.	
SFP [kW]/(m ³ /s)]	-	NAWIEW 2,67	WYWIEW 1,74
Filtr kompaktowy	-	F7 400x400x80 /x4	
Wydajność powietrza [m ³ /h]	-	5480	
Końcowa różnica ciśnień [Pa]	-	300	

Odpowiedzi na pytania należy traktować jako obowiązujące zmiany i dopuszczenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników. Składając ofertę na podstawie odpowiedzi należy wskazać nr pytania.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

-W SIWZ w pkt 13 zamawiający zastępuje zapis:

[...13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert:

a) miejsce składania ofert: sekretariat zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,

b) termin składania ofert: do dnia 19/05/2020 r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,

b) termin otwarcia ofert: w dniu 19/05/2020 r., o godz. 11:50.....]

zapisem:

[...13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert:

a) miejsce składania ofert: sekretariat zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,

b) termin składania ofert: do dnia 22/05/2020 r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,

b) termin otwarcia ofert: w dniu 22/05/2020 r., o godz. 11:50.....]

Przedłużeniu na dzień 22.05.2020 r., ulega termin składania i otwarcia ofert. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Kierownik Sekcji
ds. Zamówień Publicznych
mgr Adam Pietrzyk